

**Dyrektor**

Białystok, dnia 6 listopada 2017 r.

**Sądu Rejonowego w Białymstoku**  
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok  
tel. 085 66 56 505

G-241-39/17

### **Uczestnicy postępowania ofertowego**

Poniżej przedstawiam zapytania, które wpłynęły do Zmawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym nr G-241-39/17 wraz z odpowiedziami:

1. Czy wszystkie śruby odciągowe „rzymskie” są do wymiany?

**Odpowiedź:** TAK. Wszystkie zinwentaryzowane elementy podlegają wymianie na nowe.

2. Czy wszystkie podstawki pod drut FeZn  $\phi 8$  mm są do wymiany czy do malowania?

**Odpowiedź:** Stojaki podporowe do FeZn  $\phi 8$  mm są ujęte w inwentaryzacji i podlegają wymianie na nowe.

3. Czy druty FeZn  $\phi 8$  mm” są do wymiany?

**Odpowiedź:** NIE. Drut FeZn  $\phi 8$  mm – pozostaje. Skorodowane miejsca oczyścić oraz zabezpieczyć przed korozją.

4. Czy uszkodzony maszt *Uziomu Pionowego* na dachu budynku A jest do wymiany?


**Odpowiedź:** TAK. Maszty *Uziomu Pionowego* są ujęte w inwentaryzacji i podlegają wymianie na nowe.

5. Na jaki okres udzielona ma być gwarancja?

**Odpowiedź:** Wymagany okres gwarancji na wymienione elementy – 24 miesiące.

6. Czy zlecenie obejmuje maszt anteny RTV?

**Odpowiedź:** Na maszcie anteny RTV wymianie podlegają ujęte w inwentaryzacji zaciski do FeZn  $\phi 8$  mm.

  
Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Białymstoku  
/Bożena Koncerewicz/