



**SĄD REJONOWY**  
W BIAŁYMSTOKU  
www.bialystok.sr.gov.pl

Białystok, dnia 11 lipca 2019 roku

**Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Białymstoku**

*ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok  
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl*

**Nr G-241-23/19**

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.**

**Zapytanie ofertowe na wymianę wykładziny dywanowej w postaci płytek dywanowych w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na nową wykładzinę również w postaci płytek.  
Nr postępowania G-241-23/19.**

Dnia 10 lipca 2019r. do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynęło zapytanie dotyczące charakterystyki wykładziny płytki dywanowej. Poniżej przekazuję treść zapytania wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie 1.**

w specyfikacji technicznej dotyczącej płytki dywanowej wymagany ciężar całkowity to 4200g/m<sup>2</sup>, czy możemy zaproponować płytkę o wadze całkowitej 4050g/m<sup>2</sup> ale o wyższej gramaturze - 600g/m<sup>2</sup>, wyższej gęstości tuftowania - powyżej 196000/m<sup>2</sup> i wyższej klasie użytkowej -33

#### **Odpowiedź:**

TAK – zamawiający dopuści również płytki posiadające wszystkie parametry jak w pytaniu 1, pod warunkiem iż pozostałe parametry będą odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego.

Jednocześnie, informuję, iż termin składania ofert zostaje bez zmian.

Dyrektor Sądu Rejonowego  
w Białymstoku

  
Elżbieta Roszkowska