



**SĄD REJONOWY**  
W BIAŁYMSTOKU  
www.bialystok.sr.gov.pl

Białystok, dnia 20 sierpnia 2019 roku

**Dyrektor**  
**Sądu Rejonowego w Białymstoku**

*ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok  
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl*

**Nr G-3710-8/19**

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytania do treści siwz.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1,  
Nr postępowania przetargowego: G-3710-8/19

W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1 (nr postępowania przetargowego: G-3710-8/19) działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) poniżej przedstawiam zapytania do treści siwz wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielanie zasilania jednostki zewnętrznej na dwa zabezpieczenia nadprądowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby rozdzielania zasilania jednostki zewnętrznej na dwa zabezpieczenia nadprądowe, jednocześnie zwraca uwagę, iż jednostki zewnętrzne i wewnętrzne zasilane będą z różnych rozdzielnic elektrycznych a więc z zastosowaniem niezależnych zabezpieczeń nadprądowych.

**Jednocześnie informuję, iż termin związania i otwarcia oferty pozostają bez zmian.**

Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Białymstoku  
  
Elżbieta Roszkowska