



Białystok, dnia 19 sierpnia 2019 roku

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl

Nr G-3710-8/19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do treści siwz.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1,
Nr postępowania przetargowego: G-3710-8/19

W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1 (nr postępowania przetargowego: G-3710-8/19) działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) poniżej przedstawiam zapytania do treści siwz wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o sprecyzowanie, które dane techniczne są wiążące? Czy zawarte w SIWZ (współczynnik EER dla wydajności chłodniczej nominalnej nie niższy niż 4,0 lub SEER min. 7,0 – wg rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych.), czy dane techniczne proponowanych urządzeń, tj. EER=3,02 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia wymagań zgodnie z punktem IV.6.4) SIWZ (współczynnik EER dla wydajności chłodniczej nominalnej nie niższy niż 4,0 lub SEER min. 7,0).

Jednocześnie informuję, iż termin związania i otwarcia oferty pozostają bez zmian.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Białymstoku

Elżbieta Roszkowska