



Białystok, dnia 14 lipca 2020r.

**Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Białymstoku**

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok  
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl

**Nr G-26-5/20**

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do treści siwz.**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3**

**Nr postępowania przetargowego: G-26-5/20**

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej przekazuję zapytania o wyjaśnienie treści siwz wraz z odpowiedzią.

**Pytanie 1:** W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na: „zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 2 i 3”

Proszę o odpowiedź na pytanie czy rozbieżność mocy łącznej na agregatach może być plus minus 1,5%?

**Odpowiedź:** Jednostki zewnętrzne winne posiadać moce zgodne z zapisami SIWZ - rozdział IV pkt 8.4)

**Jednocześnie informuję, iż termin związania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Białymstoku

Elżbieta Roszkowska  
wz. Krzysztof Gorzeński  
11947